



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный №53-018/СО-21 от "15" июля 2021г

Настоящее свидетельство удостоверяет, что передвижная электролаборатория
с переносным комплектом приборов

Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»,

ИНН 6450014808, ОГРН 1026402199636;

тел. (8452) 57 35 77; факс. (8452) 57 35 99; email: office@sarenergo.ru.

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Средне-Поволжском управлении
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и
(или) электроустановок напряжением

до и выше 1000 В

(до и (или) выше 1000 В)

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений:

1. Силовые кабельные линии

1.1 проверка заземляющих устройств

2. Предохранители, предохранители-разъединители

2.1 Проверка целостности плавкой вставки

3. Электродвигатели переменного тока

3.1 измерение сопротивления изоляции

4. Электродные котлы

4.1 Измерение сопротивления изоляции котла без воды

5. Заземляющие устройства

5.1 проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями

5.2 Измерение сопротивлений заземляющих устройств электроустановок, кроме воздушных линий электропередачи

6. Стационарные, передвижные, комплектные переносные испытательные установки

6.1 измерение сопротивления изоляции цепей и аппаратуры напряжением до 1000 В

7. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, нормы испытаний которых

не определены в разделах 2-27, и электропроводки напряжением до 1000 В.

7.1 измерение сопротивления изоляции

7.2. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S)

7.3 Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки

7.4 Проверка устройств защитного отключения

8. Испытания средств защиты

- диэлектрические перчатки
- диэлектрические галоши
- указатели напряжения
- изолирующие и электроизмерительные клещи
- ручной изолирующий инструмент

Свидетельство выдано на основании акта комиссии от 27 мая 2019 года № 53-032/СО-19, назначенной приказом руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.03.2019 № 312 (на 8 листах).

Срок действия настоящего разрешения установлен до 15 июля 2024 г.

Врио заместителя руководителя
Средне-Поволжского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору



Д.С.Гришин